

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Минсктипроект»

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

тел./факс + 375 17 335-26-69, тел. + 375 17 335-26-70

## ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности импортируемых материалов и изделий  
для применения в строительстве

ТС 07.0078.10

Дата регистрации	“ 29 ”	октября	2010 г.
Действительно до	“ 29 ”	октября	2015 г.
Продлено до	“ ”		г.
Продлено до	“ ”		г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется  
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве  
на территории Республики Беларусь

### 1. Наименование материала (изделия)

Задвижки клиновые чугунные с обрешиненным клином типов 111UG/Sf, 112UG/Sf, UG/Sf-2Gw, UG/Sf-Gw/Gz на номинальное давление PN10, PN16, номинальным диаметром от DN25 до DN500.

### 2. Назначение

Для систем питьевого водоснабжения с температурой рабочей среды до 120 °С.

### 3. Изготовитель

Компания «METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA Sp. Z o.o.», Республика Польша,  
34-350 Węgierska Górka, ul. Kolejowa 6

### 4. Заявитель

Компания «METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA Sp. Z o.o.», Республика Польша,  
34-350 Węgierska Górka, ul. Kolejowa 6