



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А. Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.04. 2010р.

№ 05.03.02-03/ 44084

Чавунна арматура для систем водопостачання промислового та побутового призначення

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8481

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво, гаряче та холодне господарське водопостачання та водовідведення.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

“METALPOL, Wegierska Gorka Sp.z.o.o.”, Польща, 34-350 Wegierska Gorka, ul. Kolejowa, 6

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

“METALPOL, Wegierska Gorka Sp.z.o.o.”, Польща, 34-350 Wegierska Gorka, ul. Kolejowa, 6

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № PL 272213506/10/0001 15.01.2010 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Допустимі кількості міграції у воду ДКМ: заліза – 0,3 мг/м³, хрому – 0,1 мг/м³, нікелю – 0,1 мг/м³, міді – 1,0 мг/м³ згідно СанПІН 4630-88 «Санитарные нормы предельного содержания вредных веществ в воде водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування згідно рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Чавунна арматура для систем водопостачання промислового та побутового призначення, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування вимагається

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10 липня 2013 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)