



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7705CR0043

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	METALPOL WEGIERSKA GÓRKA Sp.z.o.o. Kolejowa 6, PL-34-350 Wegierska Górk
Vertreiber <i>distributor</i>	METALPOL WEGIERSKA GÓRKA Sp.z.o.o. Kolejowa 6, PL-34-350 Wegierska Górk
Produktart <i>product category</i>	Formstücke aus duk. Gusseisen: Formstücke aus duktilem Gusseisen (7705)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Formstücke für Flanschverbindungen aus duktilem Gusseisen für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	Formstücke METALPOL
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 11 7419 15-01 vom 09.10.2015 (MPG) Baumusterprüfung: 11 7419 15-02 vom 10.01.2016 (MPG) KTW-Prüfung: 412.355/1 vom 30.04.2014 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: W-276689e-16-SI/Krü vom 21.09.2016 (WHY) Kontrollprüfung Labor: 11 419 20-01 vom 25.03.2020 (MPG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 337-P (01.09.2010) DIN EN 545 (01.09.2011) UBA BESCH-LL (30.11.2010) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.01.2026 / 20-0979-WNV

70028-04-A-DE

11.01.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Formstücke METALPOL	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	
Formstücke METALPOL	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 65	
Formstücke METALPOL	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80	
Formstücke METALPOL	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 100	
Formstücke METALPOL	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 125	
Formstücke METALPOL	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 150	
Formstücke METALPOL	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 200	
Formstücke METALPOL	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 250	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks****Bauteile:**

Doppelflansch-Stück, Doppelflansch-Bogen, Doppelflansch-Fußbogen, Flansch-T-Stück, Flansch-Kreuz-Stück, Doppelflansch-Übergangsstück, Blindflansch, Reduzierflansch, Einflanschstück

Auskleidung (Innen):

Epoxidharzpulverbeschichtung nach DIN EN 14901

Beschichtung (Außen):

Epoxidharzpulverbeschichtung nach DIN EN 14901



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-7705CR0043

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	METALPOL WEGIERSKA GÓRKA Sp.z.o.o. Kolejowa 6, PL-34-350 Wegierska Górk
Distributor <i>Vertreiber</i>	METALPOL WEGIERSKA GÓRKA Sp.z.o.o. Kolejowa 6, PL-34-350 Wegierska Górk
Product Category <i>Produktart</i>	ductile iron pipe fittings: Ductile iron fittings (7705)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Ductile iron fittings for flanged connections for drinkig water supply
Model <i>Modell</i>	Formstücke METALPOL
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 11 7419 15-01 from 09.10.2015 (MPG) type testing: 11 7419 15-02 from 10.01.2016 (MPG) KTW testing: 412.355/1 from 30.04.2014 (ÖFI) hygienic testing: W-276689e-16-SI/Krü from 21.09.2016 (WHY) laboratory control test: 11 419 20-01 from 25.03.2020 (MPG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 337-P (01.09.2010) DIN EN 545 (01.09.2011) UBA BESCH-LL (30.11.2010) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	10.01.2026 / 20-0979-WNV

70028-04-A-DE

11.01.2021 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Formstücke METALPOL	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	
Formstücke METALPOL	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 65	
Formstücke METALPOL	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 80	
Formstücke METALPOL	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 100	
Formstücke METALPOL	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 125	
Formstücke METALPOL	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 150	
Formstücke METALPOL	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 200	
Formstücke METALPOL	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 250	

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

Type of fittings:

double-flanged bend, double-flanged duckfoot bend, all-flanged-tee, all-flanged cross, double-flanged taper, blank flange, reducer flange, flanged spigot

lining (inside):

epoxy powder according to DIN EN 14901

coatings (outside):

epoxy powder according to DIN EN 14901

