



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1361/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Zasawy kołnierzone żeliwne z gładkim przelotem DN40-500 mm o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym PS16 bar**

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne, klin żeliwny trwale pokryty gumą EPDM, farbę proszkową epoksydową EUROKOTE 711.92, uszczelnienie EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i celów przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o.
34-350 Węgierska Górka
ul. Kolejowa 6

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o.
34-350 Węgierska Górka
ul. Kolejowa 6

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.11.12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.11.12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 listopada 2021

The date of issue of the certificate: 12th November 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Maciej Socha
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB